



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

E2/263/135/1328/2013

Łódź, dnia 3.10.2013 r.

Nr sprawy 135/ZP/13

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych: **Modernizacja infrastruktury ciepłej i elektrycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi z wykorzystaniem układu kogeneracyjnego.**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

- I. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) przekazujemy Państwu odpowiedzi na zapytania złożone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W jaki sposób przewiduje realizować zasilanie energetyczne obiektu podczas prac modernizacyjnych przy rozdzielni głównej?
Odpowiedź: Wykonawca powinien dokonać zasilania z zainstalowanej przez niego prowizorycznej rozdzielni do której przełączone zostaną odpowiednie kable uzgodnione z Działem Technicznym Zamawiającego.
2. Jak długie przerwy w zasilaniu są dopuszczalne i w jakich godzinach (dniach tygodnia)?
Odpowiedź: Przerwy w zasilaniu podczas przełączania pomiędzy rozdzielniami nie mogą być dłuższe niż 30 minut. Prace muszą być wykonane w godzinach 22.00-05.00 z soboty na niedzielę.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
Dział Techniczny

dr n. med. Przemysław Bilski

Spis treści
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
INSPEKTOR