

EZ.28.210. ¹⁰⁵⁸ 2018.AG

Łódź, dnia 19.04.2018 r.
Nr sprawy: 210/ZP/17

Odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na roboty budowlane polegające na **wymianie istniejącej instalacji wodociągowej zasilającej zbiorniki retencyjne i w komorze zasuw dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.**

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ.

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót ziemnych związanych z wymianą wodociągu w technologii bez wykopowej np. przyciskiem sterowanym?

Odpowiedź:

W celu sprawdzenia stanu technicznego rurociągów wodociągowych w pobliżu zbiorników oraz sprawdzenia zewnętrznych ścian zbiorników jest zasadne wykonanie robót ziemnych metodą tradycyjną. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie instalacji metodą przycisku sterowanego.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

2-4/02
DIREKTOR
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr *[Signature]*