




Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



EZ.28.138. 2192.2018.BWCH

Łódź, dnia 20.12.2018r.  
Nr sprawy: 138/ZP/18

### Odpowiedzi na pytania

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro na **przebudowę Zakładu Medycyny Nuklearnej (Pracownia Scyntygrafii) w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi** w ramach projektu pn. „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenia Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania

#### I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

1. Proszę o udostępnienie inwentaryzacji stanu istniejącego ( architektury, konstrukcji, inst. Sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych) w plikach aktywnych. Po odbytej wizji lokalnej stwierdzamy, iż załączona w specyfikacji przetargowej inwentaryzacja nie jest zgodna ze stanem faktycznym, oraz nie zawiera zakresu instalacji. Bez aktualnej i wielobranżowej inwentaryzacji nie jest możliwe prawidłowe wykonanie koncepcji, którą Zamawiający wymaga po upływie 20 dni od dnia podpisania umowy. Jeżeli Zamawiający nie dysponuje taką inwentaryzacją proszę o uwzględnienie w harmonogramie dodatkowego czasu na wykonanie inwentaryzacji.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada inwentaryzacji w plikach aktywnych, Zamawiający zamieścił inwentaryzację architektury, obecnie uzupełnia o poszczególne branże. Ponadto Zamawiający informuje, iż wstępna funkcjonalność pracowni w postaci rzutu została zamieszczona w przedmiotowej procedurze i to ona jest tzw. bazą do powstania koncepcji. Stosowne pliki w załączeniu do niniejszego pisma.**

2. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający zapewni dostęp do wykonania wszelkich koniecznych odkrywek do ekspertyz niezwłocznie po podpisaniu umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

3. Czy projekt należy uzgodnić z Państwową Agencją Atomistyki?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tego typu pracowni.**

4. Czy wobec likwidacji istniejącego zbiornika na mocz pod posadzką pomieszczenia, w którym ma zostać zainstalowane nowe urządzenie, będzie istniała nadal konieczność zbierania i magazynowania moczu? Jeśli tak, to proszę o wskazanie do jakiej instalacji oraz na jakich warunkach należy się do niej podłączyć?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ projekt oraz roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tego typu pracowni.**

5. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający w całym okresie realizacji prac budowlanych zabezpieczy pomieszczenia nr od 21 do 25 z rys. inwentaryzacji ( zał. Nr 9 do siwz) wraz ze wszystkimi znajdującymi się w nich urządzeniami i sprzętami, a jeżeli nie to proszę o podanie wytycznych do zabezpieczenia wspomnianych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń i sprzętów.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż urządzenia i sprzęty jeżeli zajdzie taka potrzeba zostaną zabezpieczone przez Zamawiającego, jeżeli chodzi o pomieszczenia, w których będą wykonywane roboty budowlane to obowiązkiem wykonawcy będzie takie ich zabezpieczenie by roboty te nie miały bezpośredniego wpływu na pozostałe funkcjonujące w pracowni pomieszczenia.**

6. Zamawiający nie określił prawidłowo przedmiotu zamówienia, gdyż nie podał konkretnego typu urządzenia jakie zamierza zamontować i wytycznych producenta. Z tych dokumentów dopiero wynikają przesłanki projektowe dotyczące

- Konstrukcji

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: [szpital@kopernik.lodz.pl](mailto:szpital@kopernik.lodz.pl), <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957





Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



- Ochrona radioaktywnych
- Zasilania
- Teletechnik
- Instalacji wentylacji i klimatyzacji

Bez tych danych nie jest możliwa wycena, gdyż nie wiadomo co ma być przedmiotem wyceny, ani przedstawienie koncepcji, czy jakichkolwiek działań projektowych. W związku z powyższym wzywamy do prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia po przez uzupełnienie wspomnianych dokumentów i przesunięcia terminu złożenia oferty ze względu na okres świąteczny na drugi tydzień stycznia 2019 r., tak żeby można było rzetelnie zapoznać się z wytycznymi do wyceny.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zamieszcza kartę katalogową zakupionego urządzenia, które ma być zainstalowane – w załączeniu do niniejszego pisma. Ponadto informuje, iż nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.**

7. W jakim zakresie należy wykonać świadectwo energetyczne budynku?

**Odpowiedź: Zamawiający, informuje, iż należy wykonać świadectwo energetyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

8. W związku z potrzebą uzyskania administracyjnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i akceptacji niezależnych od wykonawcy prosimy o zmianę terminu:

opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej w terminach:

- Inwentaryzacja stanu istniejącego 14 dni od dnia podpisania umowy.
- Koncepcji w terminie 44 dni od dnia podpisania umowy.
- Projektu budowlanego w terminie 104 dni od dnia podpisania umowy.
- Przedłożenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 174 dni od dnia podpisania umowy.
- Projektu Wykonawczego wraz z kosztorysami w terminie 220 dni od dnia podpisania umowy.
- Zakończenie robót budowlanych 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmiany terminów przekazania: koncepcji, projektu budowlanego, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, projektu wykonawczego oraz terminu zakończenia robót budowlanych.**

9. Prosimy o zamieszczenie załącznika nr 3 zgodnie z poniższym zapisem PFU. „Należy uwzględnić jedynie w ramach dokumentacji projektowej (nie wykonawstwa) – technologii medycznej wyposażenie dla Zakład Medycyny Nuklearnej – zgodne – tożsame z załącznikiem Nr 3 (zestawienie zakupów sprzętu) będącym częścią aplikacji – projektu pn. „Rozbudowa WWCOIT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”. Zakup wyposażeni zgodny z załącznikiem Nr 3 do aplikacji dla Zakładu Medycyny Nuklearnej będzie realizowany osobną procedurą przetargową”.

**Odpowiedź: Zestawienie zakupowanego dla pracowni sprzętu zostanie udostępnione wykonawcy po podpisaniu umowy.**

10. Zgodnie z zapisem 1.3 PFU prosimy o określenie czasu minimalnego na jaki można wyłączyć z użytkowania poszczególne części budynku.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż czas realizacji poszczególnych etapów został określony w SIWZ.**

11. Prosimy o wskazanie w dokumentacji przetargowej załącznika zdjęć zbiorników – odstożników, o którym mowa w załączniku nr 7 do SIWZ, jeśli ich nie ma to zamieszczenie i przesunięcie terminu złożenia oferty ze względu na okres świąteczny na drugi tydzień stycznia 2019 r.

**Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza zdjęcia zbiorników- odstożników – w załączeniu do niniejszego pisma. Ponadto informuje, iż nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.**

Wyżej wymienione załączniki (pliki) stanowią integralną część pisma.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez zmian.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi (2)  
mgr Wojciech Szrajber

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

