



## ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** *Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 5 382 000 euro na przebudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdującego się na IIp. Budynku Głównego (część 2 i 3 zamówienia) oraz przebudowę przestrzeni/pomieszczeń Szpitala dla potrzeb Bloku Operacyjnego głównego znajdującego się na I p. Budynku Głównego wraz z dostawą i montażem sprzętu (część 1 zamówienia) – WWCOT im. M. Kopernika w Łodzi.*

**I. Zgodnie z dyspozycją art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści SWZ.**

1. Proszę o wyjaśnienie czy instalacja wentylacji mechanicznej na oddziale OAiT zaprojektowana po elewacji na ścianie od strony fontanny i w szczycie od strony ul. Sanockiej ma być wykonana zgodnie z projektem:  
Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, budynek główny II piętro PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ sierpień 2019 rok.

**ODP.:** Zamawiający wyjaśnia, że instalacja wentylacji mechanicznej oddziału OAiT winna być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną udostępnioną przez Zamawiającego, w tym z projektem wykonawczym instalacji wentylacji mechanicznej z sierpnia 2019 roku. Wykonawca winien uwzględnić również pozostałe dokumenty udostępnione w niniejszym postępowaniu, takie jak np. OPZ, inwentaryzacja.

2. Dodatkowo prosimy o informacje czy kanały wentylacyjne które pierwotnie zaprojektowane były po elewacji nie są wykonane i przeniesione do środka budynku?  
Jeśli TAK to prosimy o informacje jakie kanały są już wykonane i czy na te roboty jest wykonany projekt zamienny?

**ODP.:** Zamawiający informuje, że kanały wentylacyjne dla OAiT zaprojektowane w przebiegu na zewnątrz po elewacji nie zostały dotychczas wykonane i winny być uwzględnione w ofercie wykonawcy.

3. W związku z licznymi modyfikacjami umowy, które wymagają przeanalizowania, a także koniecznością pozyskania nowych ofert na urządzenia medyczne, gdyż poprzednie straciły ważność, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 27.01.2023.

**ODP.:** Zamawiający w dniu 05.01.2023r. dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 20.01.2023 r.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów OPZ w zakresie dostawy urządzeń poprzez zmianę zapisu "Rok produkcji min. 2023:..... (podać)" na "Wyprodukowano nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy .... (wymagane potwierdzenie)"

**ODP.:** Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów OPZ w zakresie dostawy urządzeń poprzez zmianę zapisu "Rok produkcji min. 2023:..... (podać)" na "Wyprodukowano nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem montażu."

5. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między załącznikami nr 1 i nr 2B. W załączniku nr 1 (FORMULARZ OFERTY) w Tabeli Elementów Scalonych w punkcie IB.14 jest pozycja „Meble medyczne”, natomiast załącznik nr 2B (ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WARUNKÓW GWARANCJI ORAZ SZKOLEŃ) nie posiada pozycji „Meble medyczne”. Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy w zakres zamówienia włączone są meblemedyczne? Jeśli tak, to na podstawie jakich wytycznych należy je wycenić?



ODP.: Zamawiający w celu uspoźnienia załączników nr 1 i nr 2B dokonuje zmiany w formularzu ofertowym, który dla części 1 zamówienia otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że „Meble medyczne” nie wchodzą w zakres zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje uszczegółowienia odpowiedzi udzielonej w dniu 05.01.2023r. (pismo nr EZ.28.142.21.2022.KJ) na pytanie nr 5:

ODP.: Należy dostarczyć i uruchomić 1 szt. angiografu w pom. 0.36, dla pomieszczenia tego przy uwzględnieniu dostarczanego konkretnego aparatu należy wykonać Projekt Osłon Radiologicznych oraz wykonać osłony zgodnie z jego wytycznymi (m.in. osłony ścienne oraz w postaci stolarki). W pozostałych salach operacyjnych tj. pom. 0.32 i 0.48 należy wykonać Projekt Osłon Radiologicznych oraz wykonać osłony zgodnie z jego wytycznymi (m.in. osłony ścienne oraz w postaci stolarki). Jako wytyczne do Projektów Osłon Radiologicznych należy przyjąć parametry aparatu RTG z ramieniem C (maksymalnie 110 kV, przy wydajności 20 mA min na jedno badanie, tygodniowa ilość zabiegów na każdej z sal: 30 zabiegów tygodniowo na zmianę).

II. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) dokonuje następującej zmiany treści SWZ:

- ✓ Załącznik nr 1 – formularz oferty – w załączeniu do niniejszego pisma.
- ✓ Załącznik nr 2B – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – sprzęt, wyposażenie i aparatura medyczna – w załączeniu do niniejszego pisma.

**POZOSTAŁE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
ul. M. Kołłątaja w Łodzi  
mgr inż. Andrzej Kasprzyk

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
KIEROWNIK SEKCJI

mgr Kamila Juszcak