

EZ / 263 / 139 / / 2014

Łódź, dnia 10.09.2014r.
Nr sprawy 139/ZP/14

Odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej w remontowanym Oddziale Ginekologii Onkologicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.*

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści SIWZ.

Pytanie nr 1

W 53 sztukach okien wymagane jest aby lufciki zamykane były na zakrętki. Czy można prosić doprecyzowanie tego sposobu zamykania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zamykanie lufcików winno odbywać się standardowym zamkiem okiennym z klamczką okienną z trzpieniem (bez kluczyka) – klamka w kolorze białym.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. zamówień
dr n. med. Przemysław Biliński