

EZ/263/151/...../2014

Łódź, dnia 27 10.2014r
Nr sprawy 151/ZP/14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 207 000 euro na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania oraz zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu **na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi**

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania:

1) Jakie są wymagane parametry SCOP i SEER?

**Odpowiedź: Parametr SCOP -3,8
Parametr SEER -5,7**

2) Jaki jest wymagany maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w db(A) zarówno dla jednostek wewnętrznych jak i zewnętrznych?

**Odpowiedź: Poziom ciśnienia akustycznego
jednostka zewnętrzna do 47db(A)
jednostka wewnętrzna do 32db(A)**

3) Jaki jest dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych przy których mają pracować urządzenia zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia?

**Odpowiedź: temperatury zewnętrzne
tryb grzania -10 do +24 C
tryb chłodzenia -10 do +48 C**

4) Jaka jest wymagana klasa efektywności energetycznej poszczególnych urządzeń?

**Odpowiedź: efektywność energetyczna
jednostka zewnętrzna A+
jednostka wewnętrzna A+**

II. Zamawiający zmienia następujące terminy:

- a) termin składania ofert do dnia 27.10.2014r do godz. 10:00
- b) termin otwarcia ofert w dniu 27.10.2014r o godz. 11:15



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi (2)
mgr Wojciech Szrajber

